

Zbiornice zestawienie wyników badań próbek wody w I kwartale 2025 r.

Parametr	Jednostka	Wartość parametryczna (Dz. U 2017, poz. 2294)	Liczba wykonanych analiz				Liczba wyników spełniających aktualne normy				Liczba wyników niespełniających aktualnych norm				
			I	II	III	suma	I	II	III	Suma	I	II	III	suma	
SUW Kobiernice, Soła I - komora "A" woda wtłaczana do sieci															
Turbidity	Mętność	NTU	1	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	3	17	20	0	3	17	20	0	0	0	0
SUW Kobiernice, Soła II - pompownia "G" woda wtłaczana do sieci															
Turbidity	Mętność	NTU	1	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	21	19	20	60	20	19	20	59	1	0	0	1
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	21	19	20	60	21	19	20	60	0	0	0	0

SUW Wapienica - woda wtłaczana do sieci (CCP6)

Turbidity	Mętność	NTU	1	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	5	3	4	12	5	3	4	12	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	14	12	13	39	14	12	13	39	0	0	0	0

Gmina Jasienica

Turbidity	Mętność	NTU	1	5	7	7	19	5	6	6	17	0	1	1	2
Color	Barwa	mg/L Pt	15	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	5	7	7	19	2	6	6	14	3	1	1	5
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	4	4	2	10	4	4	2	10	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	5	7	7	19	5	7	7	19	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0