

Zbiornicze zestawienie wyników badań próbek wody w II kwartale 2025 r.

Parametr	Jednostka	Wartość parametryczna (Dz. U 2017, poz. 2294)	Liczba wykonanych analiz				Liczba wyników niespełniających aktualnych norm				
			IV	V	VI	suma	IV	V	VI	suma	
SUW Kobiernice, Soła I - komora "A" woda wtłaczana do sieci											
Turbidity	Mętność	NTU	1	19	21	22	62	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	19	21	22	62	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	19	21	22	62	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	19	21	22	62	0	0	0	0
Iron	Żelazo ogólne	mg/L	0,200	19	21	22	62	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	µS/cm	2500	19	21	22	62	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	19	21	22	62	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	5	5	5	15	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 36°C po 48h	jtk/ml	-	19	21	22	62	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	19	21	22	62	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	19	21	22	62	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	19	21	22	62	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	19	21	22	62	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	19	21	22	62	0	0	0	0
SUW Kobiernice, Soła II - pompownia "G" woda wtłaczana do sieci											
Turbidity	Mętność	NTU	1	20	20	20	60	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	20	20	20	60	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	20	20	20	60	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	20	20	20	60	0	0	0	0
Iron	Żelazo ogólne	mg/L	0,200	20	20	20	60	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	µS/cm	2500	20	20	20	60	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	20	20	20	60	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	1	1	1	3	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 36°C po 48h	jtk/ml	-	20	20	20	60	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	20	20	20	60	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	20	20	20	60	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	20	20	20	60	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	20	20	20	60	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	20	20	20	60	0	0	0	0

SUW Wapienica - woda wtłaczana do sieci (CCP6)											
Turbidity	Mętność	NTU	1	19	12	12	43	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	19	12	12	43	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	19	12	12	43	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	19	12	12	43	0	0	0	0
Iron	Żelazo ogólne	mg/L	0,200	19	12	12	43	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	19	12	12	43	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	19	12	12	43	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	5	4	4	13	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 36°C po 48h	jtk/ml	-	19	12	12	43	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	19	12	12	43	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	19	12	12	43	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	19	12	12	43	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	19	12	12	43	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	19	12	12	43	0	0	0	0
Gmina Jasienica											
Turbidity	Mętność	NTU	1	6	3	8	17	0	0	2	2
Color	Barwa	mg/L Pt	15	6	3	8	17	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	6	3	8	17	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	6	3	8	17	0	0	0	0
Iron	Żelazo ogólne	mg/L	0,200	6	3	8	17	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	2	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	6	3	8	17	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	6	3	8	17	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	5	3	3	11	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 36°C po 48h	jtk/ml	-	6	3	8	17	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	6	3	8	17	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	6	3	8	17	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	6	3	8	17	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	0	1	1	0	0	0	0