

Zbiornicze zestawienie wyników badań próbek wody w II kwartale 2026 r.

Parametr	Jednostka	Wartość parametryczna (Dz. U 2017, poz. 2294)	Liczba stwierdzonych przekroczeń w poprzednim kwartale	Liczba wykonanych analiz				Liczba wyników niespełniających aktualnych norm				Uwagi	
				IV	V	VI	suma	IV	V	VI	suma		
SUW Kobiernice, Soła I - komora "A" woda wtłaczana do sieci													
Turbidity	Mętność	NTU	1	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	1	3	0	0	0	0	
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	4	5	5	14	0	0	0	0	
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	20	20	20	60	0	0	0	0	
SUW Kobiernice, Soła II - pompownia "G" woda wtłaczana do sieci													
Turbidity	Mętność	NTU	1	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	1	3	0	0	0	0	
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	1	1	1	3	0	0	0	0	
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	20	20	18	58	0	0	0	0	
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	20	20	18	58	0	0	0	0	

SUW Wapienica - woda wtłaczana do sieci (CCP6)													
Turbidity	Mętność	NTU	1	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	1	3	0	0	0	0	
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	2	4	4	10	0	0	0	0	
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	12	12	12	36	0	0	0	0	
Gmina Jasienica													
Turbidity	Mętność	NTU	1	2	7	2	7	16	0	0	1	1	
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	0	1	1	2	0	0	0	0	
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	7	2	7	16	0	0	1	1	
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	6	2	3	11	0	0	0	0	
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	7	2	7	16	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	