

Zbiornice zestawienie wyników badań próbek wody w III kwartale 2026 r.

Parametr	Jednostka	Wartość parametryczna (Dz. U 2017, poz. 2294)	Liczba wyników spełniających aktualne normy				Liczba wyników niespełniających aktualnych norm				
			VII	VIII	IX	suma	VII	VIII	IX	suma	
SUW Kobiernice, Soła I - komora "A" woda wtłaczana do sieci											
Turbidity	Mętność	NTU	1	23	21	23	67	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	23	21	23	67	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	23	21	23	67	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	23	21	23	67	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	23	21	23	67	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	23	21	23	67	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	23	21	23	67	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	5	6	6	17	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	23	21	23	67	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	23	21	23	67	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	23	21	23	67	0	0	0	0
SUW Kobiernice, Soła II - pompownia "G" woda wtłaczana do sieci											
Turbidity	Mętność	NTU	1	24	20	23	67	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	24	20	23	67	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	24	20	23	67	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	24	20	23	67	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	24	20	23	67	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	24	20	23	67	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	24	20	23	67	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	1	1	1	3	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	24	20	23	67	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	24	20	23	67	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	24	20	23	67	0	0	0	0

SUW Wapienica - woda wtłaczana do sieci (CCP6)

Turbidity	Mętność	NTU	1	14	12	7	33	0	0	7	7
Color	Barwa	mg/L Pt	15	14	12	14	40	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	14	12	14	40	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	14	12	14	40	0	0	0	0
Iron	Żelazo ogólne	mg/L	0,200	14	12	14	40	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	14	12	14	40	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	14	12	14	40	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	4	4	2	10	0	0	3	3
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	14	12	14	40	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	14	12	14	40	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	14	12	14	40	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	14	12	14	40	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	14	12	14	40	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	14	12	14	40	0	0	0	0

Gmina Jasienica

Turbidity	Mętność	NTU	1	5	2	5	12	0	0	4	4
Color	Barwa	mg/L Pt	15	5	2	9	16	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	5	2	9	16	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	5	2	9	16	0	0	0	0
Iron	Żelazo ogólne	mg/L	0,200	5	2	8	15	0	0	1	1
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	5	2	9	16	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	5	2	9	16	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	3	2	0	5	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	5	2	9	16	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	5	2	8	15	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	5	2	9	16	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	5	2	9	16	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	2	1	1	4	0	0	0	0