

Zbiornicze zestawienie wyników badań próbek wody w IV kwartale 2025 r.

Parametr		Jednostka	Wartość parametryczna (Dz. U 2017, poz. 2294)	Liczba stwierdzonych przekroczeń w poprzednim kwartale	Liczba wykonanych analiz				Liczba wyników niespełniających aktualnych norm			
					X	XI	XII	suma	X	XI	XII	suma
SUW Kobiernice, Soła I - komora "A" woda wtłaczana do sieci												
Turbidity	Mętność	NTU	1	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	5	6	6	17	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	23	18	20	61	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	23	18	20	61	0	0	0	0
SUW Kobiernice, Soła II - pompownia "G" woda wtłaczana do sieci												
Turbidity	Mętność	NTU	1	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	1	1	1	3	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	22	18	20	60	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	22	18	20	60	0	0	0	0

SUW Wapienica - woda włączana do sieci (CCP6)												
Turbidity	Mętność	NTU	1	1	13	12	13	38	0	1	0	1
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	4	5	5	14	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	13	12	13	38	0	0	0	0
Gmina Jasienica												
Turbidity	Mętność	NTU	1	1	10	4	4	18	3	0	0	3
Color	Barwa	mg/L Pt	15	0	10	4	4	18	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	0	10	4	4	18	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	0	10	4	4	18	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	0	10	4	4	18	1	0	0	1
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	0	10	4	4	18	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	0	10	4	4	18	2	0	0	2
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	0	3	3	3	9	1	0	0	1
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	0	9	4	4	17	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	1	9	4	4	17	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	9	4	4	17	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	9	4	4	17	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0